

Persgränd förskola – Beslut om att vidta åtgärder

VISBY VÄPNAREN 15

Firmanamn: Förskola/Grundskola Region Gotland

Verksamhet: Persgränd förskola

Organisationsnr: 2120000803

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger Region Gotland, UAF, organisationsnummer 252003-8064, att vidta följande åtgärder vid fastigheten VISBY VÄPNAREN 15 vid förskolan Persgränd:

- Ta fram en åtgärdsplan för att reducera mängden damm som sprids på skolgården och i förskolans lokaler. Om förskolan ska användas efter 2025-09-01 så bör någon åtgärd ha utförts innan dess med syfte att minska damm från utegården.
- Ta fram en åtgärdsplan för temperaturövervakning och reglering för att säkerställa att temperaturen i förskolans lokaler inte överskrider Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Åtgärdsplaner ska vara framtagna och inrapporterade senast 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Bakgrund

I inspektionsrapporten från 2022 (MBNV-2022-944, daterad 2022-04-13) framgår bland annat följande:

- Sandpartiklar/sanddamm från utegården sprids in i lokalerna och samlas på ytor och på tilluftsdonen med textilkanaler.

I inspektionsrapporten från 2023 (MBNV-2023-1488, daterad 2023-05-03) framgår:

- Problemet med att sandpartiklar/sanddamm sprids in i lokalerna kvarstår. Personalen tycker ofta det känns kvavt i lokalerna och får ofta huvudvärk. Det framkommer att sanden från gården kommer att tas bort när lekplatsen görs om. Verksamheten vet inte när det kommer ske, men de upplevda problemen bedöms då kunna förbättras. Kontakt kommer att tas med UAF för att få en uppfattning om när gården ska renoveras.
- Temperaturen i lokalerna är mycket hög under sommaren. Under semestertider flyttas verksamheten till förskolan Storken, vilket temporärt löser problemet. Personalen påpekade dock att det fortfarande är väldigt varmt innan och efter semestern, trots åtgärder som fläktar, neddragna persienner och upphängda, blöta lakan. Temperaturen bör loggas och eventuellt åtgärdas vid behov, till exempel genom kylaggregat. Vid temperaturer över 26 grader rekommenderas vidare åtgärder för att reglera den operativa temperaturen.

I inspektionsrapporten från 2024 (MBNV-2024-1545, daterad 2024-06-04) framgår:

- UAF meddelar att problemen ännu inte har åtgärdats, men att åtgärder för gården kommer att utredas under hösten. Ett besked om åtgärder skulle lämnas till Enhet Miljö innan den 1 november 2024.
- Temperaturen i lokalerna är fortfarande för hög under sommaren trots användning av persienner och fläktar. Rektor planerar att beställa temperaturloggning eller köpa in termometrar för att möjliggöra detta. Enligt Folkhälsomyndigheten allmänna råd bör inomhustemperaturen inte överskrida 26°C.

Den 2024-09-30 bifogades temperatur- loggar från Persgränds förskola i mail. Mellan 2024-08-01 och 2024-08-15 överskrider nästintill alla värden 24 °C i rum 112,113,118, 119,204 och 214. Ett antal värden överskrider 26°C. Många loggade värden ligger utanför skolans öppettider.

Kommunicering

Kommunicering i ärendet har skett via mail och telefon med rektor Anna Hägg samt Bo Eriksson och Charlott Stjernholm på UAF den 2025-02-18.

Bedömning

Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att vidta försiktighetsåtgärder om det finns en risk för olägenheter för människors hälsa. Inspektionerna mellan 2022 och 2024 visar att det finns en problematik med luftkvaliteten för inomhus- och utomhusmiljön på förskolan.

Det finns även indikationer på att inomhustemperaturen överstiger de riktvärden som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten under sommaren. Mer noggrann loggning behöver göras under förskolans öppettider och åtgärder kan behöva vidtas för att klara FMH:s riktvärden för känsliga grupper.

Miljö- och byggnämnden bedömer sammantaget att det finns risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och förelägger Region Gotland att vidta de angivna åtgärderna.

Du behöver bekräfta att du tagit emot beslutet

För att bekräfta att beslutet har mottagits, vänligen meddela handläggaren via e-post.

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan kommer att debiteras, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, med 2942 kronor (2 timmar á 1471 kr). Fakturering sker i separat utskick.

För Miljö- och byggnämnden, enligt delegation

Amelie Larsson
Miljöskyddsinspektör
Telefon: 0498-263290
amelie.larsson@gotland.se

Så här hanterar Region Gotland personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.gotland.se/personuppgifter.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med miljö- och byggnämndens beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Gotlands län.

Ett överklagande skall vara skriftligt och skrivelsen skall ställas till länsstyrelsen men lämnas eller sändas till:

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
621 81 Visby

Ett överklagande går också att sända med e-post till registrator-mbn@gotland.se

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

I skrivelsen bör du ange

- vilket beslut som du överklagar (ärendets diarienummer och beslutsdag)
- varför du anser att beslutet är felaktigt
- hur du vill att beslutet ska ändras

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dessa.

Glöm inte underteckna skrivelsen och uppgi namn, adress, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet bifogas.