

Mottagare

Tekniska nämnden

## Medborgarförslag - Vatten

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

---

### Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Södra Gotlands bräckvattenverk ska leverera enligt planerad kapacitet och efterfrågar tidsplan för följande åtgärder;

- När är nytt reningssteg för alger och släke klart?
- När är utbyggnad av stamnätet klart?

Förslagsställaren påtalar vikten av att Södra Gotlands bräckvattenverk levererar enligt planering som en del i åtgärd för att motverka färskvattenbrist.

### Bedömning

Södra Gotlands bräckvattenverk togs i drift sommaren 2019. Råvattnet tas från Östersjön och renas i flera steg med förbehandling, ultrafiltrering, omvänd osmos, remineralisering och desinfektion, innan det blir till säkert dricksvatten.

Verket byggdes för att säkra södra Gotlands behov av dricksvatten och en viktig funktion är att minska uttaget av grundvatten på södra Gotland. Verket var avgörande för att säkra dricksvattenförsörjningen till de hushåll som redan finns, och samtidigt skapa förutsättningar för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas.

Verket prioriterar de södra socknarna, men även Visby med omnejd gynnas indirekt eftersom mindre vatten behöver pumpas från Visby till de södra delarna av ön.

Förstärkning av intaget består delvis av intagssil som blev klar under 2025 och ett intagsrensgaller som är upphandlat och blir klart under 2026.

Ledningsnätet är klart till Burgsvik, Hemse och Tofta. Det kvarstår en bit mellan Hemse och Stånga som är upphandlad och även den delen blir klar under 2026.

Det är planerat flera åtgärder under 2026 för att driftoptimera Södra Gotlands bräckvattenverk för att uppnå robust produktion.

Orsaken till sommarens kampanj att spara vatten var en vinter utan snö och att ingen påfyllnad av grundvattentäkter skedde under perioden februari – april. Förutom införande av bevattningsförbud behövdes trycksänkning. Trycksänkningen gjordes i flera steg för att påverka boende och företagare så lite som möjligt.

Omvärldsläget och nya rutiner för säkerhetsskydd av Region Gotlands samhällsviktiga verksamheter gör att detaljer är skyddsvärd information och belagt med sekretess. Region Gotland har gjort en sida om Södra Gotlands bräckvattenverk på [gotland.se](https://gotland.se) för att vara så transparent som möjlig.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2026-01-02  
Medborgarförslag daterad 2025-07-15

Teknikförvaltningen

Mats Eriksson  
Tillförordnad teknisk direktör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen  
Förslagsställaren