
Protokoll

Regionstyrelsen

1 september 2026

Regionstyrelsens protokoll

Plats och tid	Bornholm, Rådhuset Visborg, 1 september 2026, klockan 09.00–15.00
Beslutande	Meit Fohlin (S), ordförande Rolf Öström (M), 1:e vice ordförande Johan Malmros (C), 2:e vice ordförande Filip Reinhag (S) Thomas Karlström (S) Oscar Lindster (S), ej § 311 Håkan Ericsson (S), tjug ersättare Sara Unger (M), ej § 279, 292, 296 Mariette Nicander (M) Eva Ahlin (C) Fredrik Gradelius (C) Johan Asplund (--) Saga Carlgren (V) Maya Arfvidson (MP) Lars Engelbrektsson (SD)
Ersättare	Greger Eneqvist (S), ej § 313. Tjänstgörande § 311 Katrina Ansarfwe (S), ej § 279, 292, 305-310 Lena Broén (S) Caroline Kalass (S), ej § 310 Lina Runander (M), ej § 279, 292, 313. Tjänstgörande § 296 Mårten Silvén (M), ej § 296, 313. Tjänstgörande § 279, 292 John Herlitz (M) Bibbi Olsson (C) Gisela Wood (L), ej § 305-310 Jörgen Benzler (V) Micke Seid (MP)
Övriga	Stefan Hollmark, regiondirektör, RSF Anna Malm, kanslichef, RSF Helena Hagstedt, stadssekreterare, RSF Cajsa Örndén, stadssekreterare, RSF Susanne Åkeson de Paulis, kommunikatör, RSF Marlene Bernfalk Karlsson, tf administrativ direktör, RSF Klas Nilsson, stadssekreterare, RSF, § 279-290 Roger Sundholm, ekonomidirektör, RSF, § 279-289 Patrik Pettersson, chefsjurist, RSF, § 279-280 Joakim Martell, GotlandsHem AB, § 279 Josefine Strandänger, ekonomistrateg, RSF, § 279-282 Eric Fugeläng, kultur- och fritidschef, RSF, § 285 Per Wallstedt, strateg, RSF, § 285

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, § 291-296,
305-310
Antonios Arvanitidis, digitaliseringsdirektör, RSF, § 294
Madeleine Johansson, digitaliseringsstrateg, RSF, § 294
Jonas Nilsson, ekostrateg, RSF, § 303
Maja-Malin Ekelöf, strateg, RSF, § 305-309
Erik Bäckström, analytiker, RSF, § 305-309
Beata Afzelius, strateg, RSF, § 310

Datum för justering

2 september 2026

Paragrafer

§ 296 justerades omedelbart

Paragraferna beslutades i följande ordning: § 279-284,
286-288, 290, 285, 289, 291-302, 304, 311-313, 303, 314-323,
305-310.

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför
signaturer.

Sekreterare Helena Hagstedt

Ordförande Meit Fohlin

Justerare Eva Ahlin

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdag	1 september 2026
Protokollet anslås	2026-09-03
Anslaget tas ned	2026-09-25
Protokollets förvaringsplats	Regionstyrelseförvaltningen

Register

RS § 296	Begäran om yttrande gällande koncessionsansökan avseende tre kraftledningar på 145kV från Stenkumla till Slite	6
----------	--	---

RS § 296

Begäran om yttrande gällande koncessionsansökan avseende tre kraftledningar på 145kV från Stenkumla till Slite

Ärendenummer: RS 2026/1395

Paragraf föregående instans: AU § 169

Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att föreslaget yttrande inges till Energimarknadsinspektionen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Sara Unger (M) och Mårten Silvén (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning

Gotlands Elnät har ansökt om linjekoncession för tre nya 145 kV-ledningar.


1. Ny 145 kV-ledning från ny station Forse i Stenkumla till befintlig station Bäcks.
2. Ny 145 kV-ledning från befintlig station Bäcks till ny station Solklinten i Slite.
3. Ny 145 kV-ledning från ny station Solklinten i Slite till Bäl.

Följande kan läsas i GEAB:s ansökan: *“För att bygga och använda elektriska starkströms-anläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.”*

Samtliga stråkalternativ sträcker sig från den planerade stationen i Stenkumla via Bäcks till nya stationen i Slite. Vid framtagande - har en utgångspunkt varit att följa befintlig infrastruktur, minimera negativ påverkan på natur- och kulturmiljöer, ta hänsyn till de boende i så stor utsträckning som möjligt samt att stråkalternativen är förenliga med de planer som berörs.

Det sökta alternativet är cirka 38 kilometer långt och går till största delen i befintliga ledningsgator. På vissa platser går dock det sökta alternativet genom obruten mark. De nya 145 kV-ledningarna planeras att uppföras som luftledning och de stolptyper som planeras användas är portalstolpar av kompositmaterial. Stolparna kommer vara cirka 16 till 22 meter höga förutom sträckan som går genom berörda Natura 2000-områden där stolphöjden maximalt får uppgå till 20 meter. Ledningarna kommer byggas trädsäkra vilket

innebär att träd och annan högväxande vegetation inte ska kunna skada linor, stolpar eller stag. För en del av sträckningen kommer sambyggnation ske för att minimera intrånget i Natura 2000-områdena som passerar.”



Kartbild ovan från GEAB:s komplettering 2-2025 till Energimarknadsinspektionen

Idag finns det en 70 kV ledning mellan Stenkumla-Roma och Slite. Den nybyggda 145 kV ledningen mellan Solklinten (Slite) och Bäl kommer att ersätta en del av denna. När 145 kV ledningen driftsätts kommer den att anslutas vid Bäl till den befintliga 70 kV ledningen (L7, *se bild*) för att behålla matningen Slite-Roma-Stenkumla (Forse). På sikt kommer även 70 kV ledningen mellan Bäl-Roma-Stenkumla (L7) att byggas om till 145 kV-standard. Sträckningen mellan Slite och Bäl ska då införas i den nya koncessionssträckningen Slite-Roma-Stenkumla (Forse). Den nya ledningen mellan Bäl till Slite ska anslutas till den befintliga 70 kV-ledningen och utgör en separat matning mellan Slite och Stenkumla via Roma.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att denna koncessionsansökan med följande ledningsutbyggnad, med skydds- och hänsynsåtgärder bör tillåtas. Underlaget i remissen är för övergripande, för att exakt visa vilka skyddsåtgärder som blir aktuella på varje plats. Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter bör beaktas.

Ärendets behandling under mötet

Sara Unger (M) och Mårten Silvé (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande till EI över ansökan 2025-100331

Remissinbjudan från EI, inkom 2026-06-12

Yttrande från TSF, daterat 2026-08-02

GEAB:s ansökan med komplettering och MKB, hämtat till w3d3 från EI:s web
2026-08-06

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-08-06

Skickas till

Energimarknadsinspektionen.