

Mottagare

Tekniska nämnden

Slutrapport Klintehamns avloppsreningsverk

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till Region fullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Projektets syfte är att möjliggöra utveckling av södra Gotland samt minska miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta görs genom att öka kapaciteten på avloppsreningsverket från 10 000 PE till 12 500 PE och förbereda för en framtida ökning till 20 000 PE. Det införs också kväverening genom ombyggnationen. (PE= personekvivalent=170 liter per person/dygn)

Bedömning

Projektet har klarat de målen som är uppsatta.

Landsbygds- och samhällsperspektiv

Ett antal avloppsreningsverk är nedlagda på södra Gotland samt flera nya abonnenter kan ansluta sig till verket.

Projektet har klarat miljökraven från myndigheterna och minskat totalbelastningen till Östersjön.

Barn och Genusperspektiv

Då belastningen minskar för Östersjön kommer miljön runt de anläggningar som är nedlagda bli bättre.

Klintehamn avloppsverk får bättre rening vilket gör att miljön kring

Klintehamnsviken blir bättre.

Ekonomisk konsekvensanalys

För att uppnå ett fungerande avloppsreningsverk med det totala flödet från "södra linan" så fick ett åtgärdsprogram på 12 miljoner kronor omdisponeras från VA budget.

Med denna omdisponering höll projektet budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik förvaltningen daterad 2022-08-17
Slutrapport 2022-08-15

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen