

TN § 147 **Slutrapport Klintehamns avloppsreningsverk**

Ärendenummer: TN 2022/1785

Paragraf föregående instans: TN AU § 111

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Projektets syfte är att möjliggöra utveckling av södra Gotland samt minska miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta görs genom att öka kapaciteten på avloppsreningsverket från 10 000 PE till 12 500 PE och förbereda för en framtida ökning till 20 000 PE. Det införs också kväverening genom ombyggnationen. (PE= personekvivalent=170 liter per person/dygn)

Bedömning

Projektet har klarat de målen som är uppsatta.

Landsbygds- och samhällsperspektiv

Ett antal avloppsreningsverk är nedlagda på södra Gotland samt flera nya abonnenter kan ansluta sig till verket.

Projektet har klarat miljökraven från myndigheterna och minskat totalbelastningen till Östersjön.

Barn och Genusperspektiv

Då belastningen minskar för Östersjön kommer miljön runt de anläggningar som är nedlagda bli bättre.

Klintehamn avloppsverk får bättre rening vilket gör att miljön kring Klintehamnsviken blir bättre.

Ekonomisk konsekvensanalys

För att uppnå ett fungerande avloppsreningsverk med det totala flödet från "södra linan" så fick ett åtgärdsprogram på 12 miljoner kronor omdisponeras från VA budget.

Med denna omdisponering höll projektet budgeten.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till Regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2022-08-17

Slutrapport 2022-08-15

Skickas till

Regionstyrelsen