

Mottagare
Regionstyrelsen

Inbjudan att lämna yttrande inför ansökan om spänningshöjning av befintlig områdeskoncession

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lämna föreslaget yttrande till Gotlands Elnät AB.

Sammanfattning

Region Gotland har getts möjlighet att lämna yttrande inför att Gotlands Elnät AB, (fortsättningsvis benämnt med koncernförkortningen GEAB), hos Energimarknadsinspektionen ansöker om spänningshöjning för befintlig områdeskoncession för elnätet på Gotland till 145 kV (konstruktionsspänning).

Åtgärden behövs. Dels förväntas elanvändningen på Gotland öka från dagens cirka 1000 GWh per år till omkring 2500 GWh per år inom 15-20 år. Dels förväntas installerad kapacitet för att producera el på Gotland öka och därmed ökar också kapacitetsbehovet i elnätet.

Inom GEAB:s områdeskoncession finns andra aktörer som har linjekoncession för kortare linjestreckningar, men enligt GEAB:s bedömning påverkas dessa inte av att GEAB beviljas en spänningshöjning för sin områdeskoncession.

Enligt Ellagens 2 kapitel 1 § får en starkströmsledning inte byggas eller användas utan att det finns tillstånd, nätkoncession. En sådan kan beviljas antingen som separat linjekoncession eller för ett helt område som områdeskoncession.

Gränsen för GEAB:s områdeskoncession sammanfaller i stort sett med yttre strandlinjer på Gotland.

Handläggning av ärenden om nätkoncession görs enligt 2 kap. ellagen (1997:857) och regleras särskilt i Förordning om nätkoncession, SFS 2021:808.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en höjning av elnätets kapacitet är ett stort behov på Gotland och att sannolikt är fortsatt områdeskoncession den smidigaste lösningen för Gotland.

Beslutsunderlag

RSF tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03

Förslag till yttrande daterat 2023 -02-01

Informationshandling inför ansökan om spänningshöjning av befintlig områdeskoncession
inkom 2023-01-31

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

paul.hines@geab.vattenfall.se