

Från: "Per Wikberg"
Skickat: Tue, 29 Aug 2023 13:46:00 +0100
Till: "Alexander Sorby Haddad" <alexander.sorby-haddad@gotland.se>
Ämne: Granskning vätgasstation

Hej Alexander,

Har fått från Anna Fagerberg att du vill ha synpunkter.

Eftersom det inte framgår vilken mängd (liter på flaksvolymen inte kg) som ska hanteras så är det svårt att göra en bedömning utifrån gällande regelverk.

De har tagit in Ramboll som konsult och hänvisar till Energigas Sveriges anvisningar för tankstationer för vätgasdrivna fordon.

Anvisningen publicerades i juni och vi har inte den och kommer inte att hinna få tag i den i tid.

Dock är det så att MSB använder/hänvisar till Energigas Sveriges övriga publiceringar (tankstationer biogas mm), vilket gör att följer man dessa så är det ok.

Dessutom ska en utredning av risker genomföras och utifrån den så kan det bli tal säkerhetsbarriärer.

Kan inte idag se någon av platserna som diskvalificerad.

Hoppas att det räcker.

/Per

Per Wikberg

Enhetschef

E-post per.wikberg@gotland.se

Hemsida www.gotland.se

Tel: 0498-26 98 47, 070-235 46 65

Räddningstjänst

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Region Gotland

621 81 Visby

