

2023-08-25 Förfrågan markanvändning för vätagasstation

VA-avdelningen anser att alternativ 1 (fastighet del av Visby Österby 1:1) i förfrågan om framställan av mark för vätagasstation är olämpligt ur ett vattenskyddsperspektiv. Fastigheten är lokaliserad på jungfrulig mark inom primärt vattenskyddsområde och även fast anläggningen är utformad för att anläggas inom vattenskyddsområde är det en potentiell negativ påverkan av det grundvattenbildande området vi avser att skydda. VA-ledningsnät finns på platsen och får inte bebyggas. Vi har även kännedom om att TKF Avfallsavdelningen tidigare har sagt ”nej” till exploatering av området då det kan försvåra framtida täckning av deponin.

VA-avdelningen ställer sig positiva till alternativ 2 (Visby Norr 1:1) som ligger utanför Visby vattenskyddsområde och utgör därför inget motstående intresse mot grundvattenförekomsten. Vi bedömer att vår verksamhet i området avseende avloppspumpstation och vattenkiosk, inte borde påverka varandras verksamheter. VA-ledningsnät ska tas hänsyn till.